

鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例の一部を改正する条例
をここに公布する。

平成24年8月15日

鳥取県西部広域行政管理組合
管理者 米子市長 野坂康夫

鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号

鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例の一部を改正
する条例

鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例(昭和51年鳥取県西部
広域行政管理組合条例第17号)の一部を次のように改正する。

第11条第1項中「全出力20キロワット以下のもの」の次に「及
び次条に掲げるもの」を加え、同条の次に次の1条を加える。

(急速充電設備)

第11条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気を
動力源とする自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)
第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定
する原動機付自転車をいう。以下この条において同じ。)に充電す
る設備(全出力20キロワット以下のもの及び全出力50キロワ
ットを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)の位置、構造及
び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

- (1) 筐体は不燃性の金属材料で造ること。
- (2) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
- (3) 雨水等の侵入防止の措置を講ずること。
- (4) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気を動力源とする自

動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

- (5) 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。
- (6) 急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧が印加されている場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。
- (7) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
- (8) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
- (9) 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。
- (10) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。
- (11) 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。
- (12) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。
 - ア 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
 - イ 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

(13) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。

(14) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

2 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第1項第2号、第5号、第8号及び第9号の規定を準用する。

第12条第2項中「前条第1項」を「第11条第1項」に改め、同条第3項中「前条第1項第3号の2」を「第11条第1項第3号の2」に改め、同条第4項中「前条第1項第7号」を「第11条第1項第7号」に改める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例第11条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年8月15日

鳥取県西部広域行政管理組合
管理者 米子市長 野坂康夫

鳥取県西部広域行政管理組合規則第1号

鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の一部を改正する規則

鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則（平成2年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号）の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「第11条第1項第5号及び第3項」の次に「、第11条の2第2項」を加える。

別表第1中

「

燃料電池発電設備設置場所	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">燃料電池発電設備</div> (注) 文字は、燃料電池発電室でもよい。	白	黒	15	30	当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置
--------------	---	---	---	----	----	-------------------------

」

を

「

燃料電池発電設備設置場所	燃料電池発電設備 (注) 文字は、燃料電池発電室でもよい。	白	黒	15	30	当該設備のある場所の入口又は直近
急速充電設備設置場所	急速充電設備 (注) 文字は、急速充電所でもよい。	白	黒	15	30	の見やすい位置

」

に改める。

附 則

この規則は、平成24年12月1日から施行する。